



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

N ССРП-LU.ПБ01.Н.00199

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Дюпон Наука и Технологии»

(ООО «Дюпон Наука и Технологии»)

121614, Россия, Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.3, тел.: +7 495 797 22 00, факс: +7 495 797 22 01  
ОГРН: 1027710006059

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l.

Люксембург, Rue General Patton, L-2984, Luxembourg, tel.: +352 3666 5736, fax: +352 3666 5019

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,

тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 уполномочен 30.11.2010г. Некоммерческим

партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

код ОК 005 (ОКП) 57 7466

код ТН ВЭД России 5603 12 900 0

Мембрана ветрогидрозащитная для стенового применения DuPont™ Tyvek® FireCurb™ Housewrap 2066B

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56027-2014 «Материалы строительные. Метод испытаний на возгораемость под воздействием малого пламени»: материал образца мембраны не относится к группе горючих легковогогораемых материалов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,

ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет о сертификационных испытаниях № 12783 от 16.02.2015 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.

Акт о результатах анализа состояния производства № 13424 от 16.12.2014 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.

Техническая спецификация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 18.05.2015 ПО 18.05.2020

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*Е.Н. Мизина*  
подпись

Е.Н. Мизина  
инициалы, фамилия



М.П. Эксперт (эксперты)

*Т.Б. Боровикова*  
подпись

Т.Б. Боровикова  
инициалы, фамилия

РП № 0002209